



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5711144

Laman: www.kemdikbud.go.id

Berita Acara Pemberian Penjelasan

PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU KEMARITIMANTA 2024 (SBSN)

Nomor : 9.3/A7.UN47/SATPEL VII 2024 #084/LK.00.00/2-3/XII/2024

Pada hari ini, 20 Februari 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	16440025
Nama Tender	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu KemaritimanTA 2024 (SBSN)
Nilai Total HPS	:	Rp. 45.223.683.347,75
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi,

Alhamdulillah saat ini telah memasuki tahap pemberian penjelasan dokumen pemilihan. Tahapan pemberian penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan sebagai implementasi prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah, tahapan ini akan berlangsung mulai pukul 08:00 s.d. 10:59 WIB, dan jika dibutuhkan akan dilakukan perpanjangan waktu.

diharapkan kepada semua peserta agar sebelum mengirim dokumen penawaran terlebih dahulu membaca dan memahami seluruh ketentuan dalam dokumen pemilihan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan dokumen penawaran, seperti nama paket pekerjaan, ketentuan jaminan penawaran, macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan, personil manajerial, dan ketentuan - ketentuan lainnya.

perlu juga kami sampaikan hal berikut agar menjadi perhatian :

Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila :

- peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
- peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
- Pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak; atau
- Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa

- Bab

Pertanyaan Peserta 582255025 20 Februari 2024 08:48

Selamat Pagi, Panitia Yth, ada beberapa pertanyaan, antara lain :

1. Untuk Jaminan Penawaran apakah Boleh dr Asuransi ?
2. Untuk Kapasitas Alat, apakah boleh melebihi dr yg dipersyaratkan ?
3. Untuk BQ apakah bisa dikirim dalam format EXCEL, dan untuk Analisa apakah boleh Analisa format Sendiri dari penyedia Jasa ?
4. Untuk Persyaratan SBU IN001 - Instalasi Mekanikal yang masih berlaku, apakah di hilangkan dimasukkan pekerjaan disubkontrakan karena SBU IN001 merupakan pekerjaan Spesialis, cukup persyaratan BG006 - Konstruksi Gedung Pendidikan yang di persyaratkan ?
5. pada Pekerjaan di Subkontrakan Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil) apakah boleh dari luar provinsi ?
6. Apakah mensyaratkan Metode Pelaksanaan dan Dukungan Material tender ini ?

Terima kasih

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 10:48

1. ketentuan jaminan penawaran sesuai dengan dokumen pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI angka 23.4.
2. kapasitas peralatan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, ada kapasitas minimal dan ada kapasitas yang dalam rentang kapasitas peralatan.
3. BQ sesuai dengan template SPSE.
4. persyaratan SBU sesuai yang disyaratkan, IN001 tidak bisa dihilangkan karena item pekerjaan pada lingkup SBU tersebut tidak masuk dalam bagian pekerjaan yang disubkontrakan pada penyedia spesialis.
5. penyedia subkontrak pada paket ini tidak ditentukan.
6. penyedia tidak perlu menyampaikan metod pelaksanaan

- Bab

Pertanyaan Peserta 582309025 20 Februari 2024 08:27

Untuk alat drilling machine kedalaman 30 m itu kan dari pengeboran ? Gimana cara membuktikan bukti alat nya ?

Kalau diameter 60 cm bisa di buktikan dengan alat bor nya ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 10:51

pada Dokmil BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis huruf F. Peralatan Utama. (berdasarkan data spesifikasi dan kapasitas peralatan yang ditawarkan)

- Bab

Pertanyaan Peserta 582255025 20 Februari 2024 09:25

Apakah bisa di Upload Spesifikasi Material yg akan di gunakan ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 10:54

akan disesuaikan

- - Bab -

Pertanyaan Peserta 581951025 20 Februari 2024 09:35

- 1 Apakah tiap lantai di adakan Pressure Reducing Valve (PRV) ?
- 2 Apabila benar tiap lantai ada PRV , apakah paket PRV kah ?
- 3 Mohon di berikan spesifikasi / Merk material yang akan di Tawarkan
- 4 Mohon Info untuk Pipa Air Bersih Type apa dan Pipa Air Kotor Type Apa ?
- 5 Mohon di bantu mana dalam boq pipa Air kotor dan pipa vent
- 6 AC Presisi merk nya apa ?
- 7 Untuk kapasitas Dump truk apa diperbolehkan diatas 8m3?
- 8 Semua peralatan apa diperbolehkan diatas kapasitas yang tertera di dokpil?
- 9 Untuk alat mobile crane apa diperbolehkan menggunakan roughter crane karena roughter crane termasuk kedalam jenis alat berat mobile crane?
- 10 Apa diperbolehkan bekerja selama 24jam dalam 1 hari?
- 11 Agar bisa mendapatkan harga yang kompetitif mohon waktu pemasukan harga dapat diundur
- 12 untuk jaminan penawaran apa diperbolehkan menggunakan asuransi?
- 13 apa diperbolehkan mendirikan direksi keet dan barak pekerja di lokasi proyek?
- 14 untuk jaminan penawaran apa bisa dikirimkan lewat jasa pengiriman pos?
- 15 bila kontraktor hanya memiliki sbu bg 006 secara menengah tapi tidak memiliki IN 001/MK005 apa diperbolehkan kso dengan perusahaan yang klasifikasinya besar yang memiliki IN 001/MK005?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 13:38

7. peralatan dump truck kapasitas rentang 6 - 8 m3
8. peralatan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan (IKP dan LDP)
10. ketentuan hari kerja dapat dilihat dalam syarat-syarat umum kontrak angka 71
11. jadwal telah disusun berdasarkan regulasi dan sisa waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan, sudah cukup bagi Peserta untuk menyusun dokumen penawaran sejak tender ini diumumkan
12. ketentuan jaminan penawaran sesuai dengan dokumen pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI angka 23.4.
14. ketentuan penyampaian jaminan penawaran sesuai dengan dokumen pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI angka 23.3.
15. mohon memperhatikan dokumen pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. umum angka 3. Peserta tender

- Bab

Pertanyaan Peserta 582309025 20 Februari 2024 08:23

Apakah jaminan penawaran boleh menggunakan asuransi ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 08:51

ketentuan jaminan penawaran sesuai dengan dokumen pemilihan BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI angka 23.4.

- Bab

Pertanyaan Peserta 582309025 20 Februari 2024 08:30

Untuk alat concrete pump gimana cara buktikan jarak jangkauan dan output nya ?

Karena concrete pump kalau jangkauan bisa menambah pipa sampai dengan batas maksimal pengecoran .

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 10:50

pada Dokmil BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis huruf F. Peralatan Utama. (berdasarkan data spesifikasi dan kapasitas peralatan yang ditawarkan)

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 10:51

pada Dokmil BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf F. Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis huruf F. Peralatan Utama. (berdasarkan data spesifikasi dan kapasitas peralatan yang ditawarkan)

- Bab

Pertanyaan Peserta 582255025 20 Februari 2024 09:52

Untuk IN001 dalam SBU terbaru untuk **Kualifikasi** tidak menyebutkan Kelas Menengah, Besar atau Kecil, karena merupakan **SBU Spesialis** , Apa tidak sebaiknya IN001 dimasukan pada Pekerjaan yang di Subkontrakan.
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama ?

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 10:54

mohon memperhatikan dokumen pemilihan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. umum angka 3. Peserta tender

Jawaban POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084 20 Februari 2024 13:40

persyaratan SBU sesuai yang disyaratkan, IN001 tidak bisa dihilangkan karena item pekerjaan pada lingkup SBU tersebut tidak masuk dalam bagian pekerjaan yang disubkontrakan pada penyedia spesialis.

B. Keterangan Tambahan Lain

1. Apakah tiap lantai di adakan Pressure Reducing Valve (PRV) ?

-Iya Ada

2 Apabila benar tiap lantai ada PRV , apakah paket PRV kah ?

-Iya Paket PRV

3 Mohon di berikan spesifikasi / Merk material yang akan di Tawarkan ?

-4" Inch PRV (Pressure Reducing Valve) PN16 Steam Hydrant DN100 Merk Watts, viking atau setara

4 Mohon Info untuk Pipa Air Bersih Type apa dan Pipa Air Kotor Type Apa ?

-Air Bersih Pipa PVC VP Rucika, Air Kotor Pipa PVC Aw Rucika, Pipa Air Bekas PVC SDR

5 Mohon di bantu mana dalam boq pipa Air kotor dan pipa vent?

-Di BOQ hanya pipa Air Kotor Saja tidak ada Pipa Vent

6 AC Presisi merk nya apa ?

-Type/Model :

DME12MHP5 Liebert DM 12 kW

Deskripsi

AC Presisi Liebert Datamate 12.5kW Air Cooled system, type upflow, refrigerant R407C, 3ph, c/w SNMP for Monitoring.

Keterangan Lainnya1 SET termasuk : - F0116753_DME12MOP5 (R407C) - DME12MHP5 Liebert DM 12 kW: Cooling with Reheat and Humidifier, R407C, 380V-415V/3ph/50Hz (Indoor Unit), - F0107334_DMC12WT1 - DMC12WT1 Liebert Air Cooled Condenser unit for DME12 designed for ambient up to 35oC; 220V/1ph/50Hz (Outdoor Unit), - 02311887_RDU-SIC G2 Card (IRMU02) - Card for SNMP monitoring protocol, - 04110317_Card Casing Kit for RDU-SIC Card - Card Casing Kit for RDU-SIC Card, - 63300105_Sensor Bracket - Sensor Bracket, - 21509077_Leak Sensor - Leak Senso

9 Untuk alat mobile crane apa diperbolehkan menggunakan roughter crane karena roughter crane termasuk kedalam jenis alat berat mobile crane?

-Mobile crane menggunakan roughter crane diperbolehkan dalam pekerjaan.

13 apa diperbolehkan mendirikan direksi keet dan barak pekerja di lokasi proyek?

-Direksi keet dan barak diperbolehkan didirikan di lokasi pekerjaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL VII 2024 #084